

# AMMONIAKWERK MERSEBURG

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

LEUNA WERKE (KREIS MERSEBURG)

Stickstoff-Abteilung

Wintershall A.G.  
Werk Lützkendorf

Me 26/Dr.We. 2.12.40 2

Der hohe Aufwand an Arbeitskräften war nötig, um die Anlage, deren Reparaturzustand sehr schlecht war, wieder in Ordnung zu bringen und teilweise in der Anordnung zu bereinigen. Grundsätzliche Veränderungen an der Gestaltung der Apparate wurden nach Übernahme der Betriebsführung durch uns nicht vorgenommen.

Als Ergebnis unserer Betriebsperiode kann folgendes festgestellt werden:

1. Die Alkacid-Anlage ließ sich gleichmäßig und ohne Betriebschwankungen fahren.
2. Der Reinheitsgrad der gewaschenen Gase war vom ersten Tag an gut und weit besser als ursprünglich bei der Auslegung zugrunde gelegt war.
3. Die Laugeverluste wurden immer geringer und haben in den letzten Monaten weit unter den zulässigen gelegen.

Der Stand und die Arbeitsweise der Anlage bei Rückgabe der Betriebsführung gehen aus dem beigefügten Bericht hervor und sind im einzelnen enthalten in unseren regelmäßigen Tages- und Monatsberichten.

Wir beabsichtigen, Ihnen am 3.12.1940 den Betrieb nunmehr wieder zu übergeben. Unsere Herren werden sich zu diesem Zweck an dem genannten Tage um 10 Uhr bei Ihnen einfinden.

Für die weitere Betriebsführung möchten wir noch auf folgendes hinweisen:

Es ist erforderlich, daß der von uns erarbeitete stark gebesserte Zustand der Anlage durch gute und gewissenhafte Betriebsführung erhalten bleibt und die noch vorhandenen Schäden weiterhin ausgemerzt werden. Wir bitten deshalb, auch von seiten der Werksleitung der Anlage eine erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden, umsomehr als entgegen unserer bereits im Mai vorgebrachten und dann des öfteren noch wiederholten Anregung erst in letzter Zeit ein Chemiker von Ihnen damit beauftragt wurde, sich besonders mit der Anlage zu befassen.

Wie wir von Herrn Dr. Menschick erfahren, haben Sie die Ihnen früher übergebenen Betriebsanweisungen für das Fahren der Anlagen nicht mehr zur Hand. Wir stellen Ihnen deshalb je 1 Exemplar unserer neuaufgelegten Vorschriften zur Verfügung, und zwar

- 3 -

Durchschlag für:

Durchschlag