

Besprechungsbericht.

2168-30-4.03-119

Anwesende: Herren Dr. Engel, Hager, Dipl.Ing.Oehler und
Obering.Sabel.

Betrifft: Umbau an den Schmalfeldt-Generatoren

Es werden die Zeichnungen des Konstruktions-Büros über die Aufstellung neuer Umwälzgebläse und über die Zentralisierung der Windgebläse durchgesprochen. Herr Dr. Engel beabsichtigt pro 2 Generatoren 2 neue Umwälzgasgebläse mit 30 - 35000 Nm³ trocken und 1,5 m Druck aufzustellen. Die alten Umwälzgebläse sollen ebenfalls auf 1,5 m Druck gebracht werden.

Die Windgebläse sollen in einem Gebäude westlich der Ecktürme untergebracht werden.

Beide Projekte sollen so vorwärts getrieben werden, daß Ende Februar über die Ausführung Beschluß gefaßt werden kann.

Die Fördergasgebläse für Staubförderung sollen in einem Gebäude untergebracht werden. Der vorliegende Entwurf soll bis Ende der nächsten Woche alternativ so aufgestellt werden, daß das Gebäude als Erweiterung der jetzigen Borsig-Kompressoren errichtet wird. Im Anschluß an den Entwurf für die Maschinenaufstellung wird der neue Leitungsplan aufgearbeitet.

Herr Hager wird sobald wie möglich untersuchen, wie sich die hochstehenden Abhitzekessel von 3m ebener Erde aufstellen lassen.

Krumpa; den 9. Februar 1940
Sa/K.

D/ H. Dr. Engel,
H. Hager,
H. Obering. Sabel,
H. Dipl. Ing. Oehler,

