

Anlage 2

Analysen der verschiedenen Wässer

St. in Stille Ant 1	Bezeichnung	Arbeits- stück mg/l	Cl mg/l	Ges. Här- te	Harb. Här- te	freie Säure als CO ₂ mg/l	PH	p	m	Bemerkungen
1	Kesselhaus, Trai- nage u. Permutit- spülung	4856	1136	107	0.3	140	7.1	0	1.2	siehe 12. 7. 10 abgestellt
6.5	A-Kohle	4820	1136	104	sauer	142	5.7	0	0.3	
11	Alkalisid	4856	1100	104	sauer	132	5.7	0	0.3	
12	Gelwässer	3372	167	87	3.4	20	7.8	0	1.2	436 mg/l Schwefelstoffe davon 37 % Grundwasser
14	Vorfühler Bau 10	4200	1136	107	6.4	146	5.8	0	2.3	
	Frischwasser	2148	188	68	10.9	71	8.1	0	3.9	2100 mg/l Schwefelstoffe