

Hintershall A.G. MitzendorfAnalysen von Gegendruckdampf vor den Kolonnen

Monat Juli 1940

<u>Datum</u>	<u>Cl</u>	<u>SO₄</u>
4.7.	unter 0,5 mg/l	unter 0,5 mg/l
8.7.	" 1,0 "	2,1 "
10.7.	0,5 "	4,0 "
12.7.	unter 1,0 "	2,6 "
15.7.	ca. 1,0 "	4,3 "
17.7.	unter 1,0 "	5,2 "
19.7.	" 1,0 "	Spuren
22.7.	ca. 0,5 "	2,6 mg/l
24.7.	2,9 "	2,7 "
29.7.	ca. 0,5 "	nicht nachzuweisen

Dampfkondensat hinter Quecksilberfänger.(Am 27.7. wegen zu hohen SO₄-Gehaltes geschlossen.)

<u>Datum</u>	<u>Cl</u>	<u>SO₄</u>
1.7.	1,0 mg/l	10,6 mg/l
4.7.	1,8 "	6,6 "
5.7.	1,0 "	5,0 "
6.7.	3,0 "	unter 1,0 "
8.7.	ca. 1,0 "	4,3 "
9.7.	3,5 "	11,3 "
10.7.	3,1 "	5,1 "
11.7.	2,0 "	2,0 "
12.7.	1,4 "	0,0 "
13.7.	1,0 "	4,8 "
15.7.	2,0 "	6,6 "
17.7.	unter 0,5 "	11,1 "
18.7.	" 0,5 "	8,5 "
19.7.	ca. 1,0 "	Spuren
22.7.	ca. 0,5 "	nicht nachzuweisen
24.7.	4,8 "	68,0 mg/l
25.7.	0,7 "	34,0 "
26.7.	unter 1,0 "	33,8 "
27.7.	ca. 1,0 "	29,9 "