

Monatsbericht für September 1940.Alkacidanlage Lützkendorf.

2168 - 30/4.03

Monatsdurchschnitte:

Gasmenge	18 630 m ³ /h
S im Rohgas	11,32 g/m ³
S nach Grobw.	780 mg/m ³
S nach Feinw.	36 mg/m ³
S-Produktion	2,79 tato
Clausofen-Ausbeute	74,4%

Die Tagesmengen und die erreichten Reinheitsgrade auf Anlage 1 u. 2.

Besondere Vorfälle:a) Stillsetzungen wegen Gasausfall:

- 7.9.40 7.30-12.05 Uhr Gasausfall (Eckturm ausgefallen).
 9.9.40 19.20 Uhr Gasausfall wegen Reparatur in organ. Entschwefelung.
 13.9.40 7.30-8.35 Uhr Gasausfall (Stromstörung).
 28.9.40 10.15 Uhr bis 30.9.40 5.10 Uhr Gasausfall (Störung in der Vergasung).

b) Sonstige Vorfälle:

- 3.9.40 Kol. 2b abgestellt zur Rep. u. zum Umbau, 2a angefahren.
 4.9.40 Nachkühler II fein ein-, F ausgeschaltet zur Reinigung.
 Rieselkühler II g u. h ein-, e u. f ausgeschaltet.
 11.9.40 Wärmeaustauscher IIb ausgeschaltet, defekt.
 12.9.40 Clausofen II angeheizt.
 16.9.40 Wärmeaustauscher IIIa ausgeschaltet, defekt.
 18./21.9. Clausofen II wieder abgeschaltet, Loch im Kompensator
 40 zwischen Ofen II und Multiklon. Zur Reparatur Clausofen I 19.-20.9.40 abgestellt.
 27.9.40 2 cbm wiedergewonnene Lauge aus Wäscher IIIb der Feinwäsche zugesetzt. Dadurch kurze Zeit Schäumung und hoher Widerstand im Wäscher IIIc.